


Prot. n. 2592/G307



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data 24/5/1990;

SI RILASCI A

a SOC. SMERALDO S.N.C. - Cinema Teatro Comunale -
(cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 24/5/1993

Azienda, industria o deposito (1): CINEMA - centrale termica (attività n.83 e 91 del D.M16.2.82)

sit. o nel Comune di Teramo frazione

Via Rozzi

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2):
metano contenuto nella tubazione

Impianti o apparecchiature pericolosi (3): Centrale termica a gas metano pot.339 KW (113+113+113)

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio: Mantenere efficienti gli impianti antincendi e i congegni di sicurezza durante le rappresentazioni diverse da quelle cinematografiche predisporre il previsto servizio di vigilanza -

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi n.10 idranti 45 -

2) Mezzi portatili n.30 estintori al fluobrene da Kg. 6 -

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 24/5/1993

TERAMO li 25/5/1990

COM/pa

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo



IL COMANDANTE
IL COMANDANTE PROVINCIALE (V.V.F.)
(Dott. Ing. SERGIO BASTI)